Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes	Apdarināmās virsmas laukums m²	Virsmas laukuma pēc apdares m²
S1 Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm, b=100mm un krāsotu apmetuma apdari Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais apmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - ekstrudētais polistirols 100 Līmjava 10-20 Hidroizolācija Esošais cokols (pagraba siena)	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	177.00	180.00
S2 Ārsienas siltinājums, b=120mm un krāsots dekoratīvais struktūrapmetums. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Paroc FAS B (vai analoga) 120 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	2386.00	2410.00
S2* Ārsienas siltinājums, b=120mm un krāsots dekoratīvais struktūrapmetums ar paaugstinātu stiprību. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Paroc FAS B (vai analoga) 120 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	420.00	430.00
S3 Ārsienas siltinājums, b=50mm un krāsots dekoratīvais struktūrapmetums. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Paroc FAS B (vai analoga) 50 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	150.00	150.00
S3* Ārsienas siltinājums, b=50mm un krāsots dekoratīvais struktūrapmetums ar paaugstinātu stiprību. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Paroc FAS B (vai analoga) 50 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	— (Apjoms likvidēts)	—
S4 Ārsienas logu aiļu siltinājums, b=30 - 50mm un krāsotu dekoratīvais struktūrapmetums. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Paroc FAS 3 (vai analoga) 30-50 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	141.00	250.00
S5 Ārsienas siltinājums ar putupolistirola plāksnēm, b=120 mm un krāsots dekoratīvais struktūrapmetums. Mehāniskās izturības kategorijas skatīt lapā AR-17		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Tenapors EPS 60 (vai analoga) 120 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošā ēkas ārsiena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu. Fasādes siltumizolācijas stiprināšanas tapas (dībeļu) skaitu un to izvietojumu skatīt lapā AR-15-1	58.00	58.00
S6 Apdare ar dekoratīvo apmetumu.		Ārējā apdare - krāsojums Cementa kaļķa javas apmetums 10 Virsmas saķeres grunts Sakret UG (vai analoga) Esošā ēkas siena	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt sienas remontu.	620.00	620.00

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes	Apdarināmās virsmas laukums m²	Virsmas laukuma pēc apdares m²
P1 Pārseguma virs pagraba siltinājums		Ārējā apdare - krāsojums Minerālais dekoratīvais struktūrapmetums 2-3 Zemapmetuma grunts Armējošā javas kārta ar stiklašķiedras sietu 4-6 Siltumizolācija - Tenapors EPS 60 (vai analogs) 150 Līmjava 10-20 Virsmas saķeres grunts Esošais pārseguma	Pirms siltumizolācijas izbūves veikt pagraba šķūnīšu un elektroinstalāciju atvirzīšanu no pārseguma konstrukcijām.	690.00	690.00
P2 Bēniņu pārseguma siltinājums		Beramā celulozes ekovate (vai analoga) 200 Esošais siltumizolācijas slānis Esošais pārseguma	Biezumu 200mm nodrošināt pēc siltumizolācijas deformācijām	610.00	610.00
P3 Ieejas jumtiņu apdare no sugšas.		Jumta segums no bitumena ruļļu materiāla Esoša jumtiņa konstrukcija	Pirms apdares izbūves veikt bojāto vietu remontu	21.00	21.00
P4 Ieejas jumtiņu apdare no apakšas.		Ārējā apdare - krāsojums Cementa kaļķa javas apmetums 10 Virsmas saķeres grunts Sakret UG (vai analoga) Esošā jumta pārseguma konstrukcija	Pirms apdares izbūves veikt bojāto vietu remontu	21.00	21.00
P5 Siltinātais jumts.		Jumta segums no bitumena ruļļu materiāla Cietā akmensvate PAROC ROB60 30 Cietā akmensvate PAROC ROB30 100 Cietā akmensvate PAROC ROB30 100 Tvaika izolācija (izolācijai jābūt rūpīgi uzliktai un salīmētai) Slīpumu veidojošs slānis 0-40 Esošā pārseguma konstrukcija	Uz visu jumta plakni nepieciešami 4 vēdināšanas deflektori Pirms apdares izbūves veikt bojāto vietu remontu	40.00	40.00
P6 Austrumu fasādes siltinātais jumts.		Jumta segums no bitumena ruļļu materiāla Cietā akmensvate PAROC ROB60 30 Cietā akmensvate PAROC ROB30g 100 Cietā akmensvate PAROC ROB30 100 Tvaika izolācija (izolācijai jābūt rūpīgi uzliktai un salīmētai) Slīpumu veidojošs slānis 0-40 Esošā pārseguma konstrukcija	Pirms apdares izbūves veikt bojāto vietu remontu	85.00	85.00

Piezīmes

1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst
   izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts vadoties no apkurināmo platību
   norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Izmantot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu polimēru pārklājumu, kas iestrādājami apmetuma javas kārtā.
4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.

AIZSTĀJ LAPU: AR-07	Koriģēts ārsienu apdares apraksts, to apjomi.	R. MUNDHENS	1.12.2011
		DET. VEICA	DATUMS

projektētājs: **SIA "BALTS UN MELNS"** Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv

				pasūtītājs: SIA "NAMSERVISS"			Pasūtījuma Nr.: 14/05/10-1
				objekts: Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 30/34, Liepājā	stadija: VR	lapa: AR-07-1	mērogs: 1:100
Sadaļas. vad.:	J. Skrastiņš		2011.g.				
izstrādāja:	R. Mundhens		2011.g.	raksts: DETALIZĀCIJA Norobežojošo konstrukciju tipi		faila nosauk.: DET_Kungu30_34.dwg	
pārbaudīja:	M. Alsiņš		2011.g.				