Dvieļu žāvētāja mezgla shēma



*dvieļu žāvētāja uzstādīšanas augstumu precizēt izbūves laikā

Radiatoru apsaistes shēma dzīvoklim



Paskaidrojumi

1. Par atzīmi 0.00 pieņem ISM grīdas līmeni.
2. Vietās, kur nav iespējams cauruļvadus tukšot ar pašteci, paredzēt armatūru šo posmu izpūšanai ar saspiestu gaisu.
3. Parādīti tikai ar doto projektu saistītie cauruļvadi.
4. Ievērot iekārtu izgatavotāju dotās montāžas instrukcijas.
5. Kombinētos dvieļu žāvētājus nepieslēgt karstā ūdens sistēmai.
6. Esošais mājas siltuma mezgls (ISM) netiek mainīts.
7. Cauruļvadu novietojumam ir rekomendējošs raksturs. Montāžas laikā, vienojoties ar pasūtītāju, tas var tikt koriģēts, aptuveni saglabājot dotos to garumus.
8. Kāpņu telpās un zemgrīdas šahtās visus apkures sistēmas cauruļvadus paredzēts izolēt ar siltumizolācijas čaulām, b=> 30 mm, λ=< 0.040 W/K×m², pagrabā b=> 50 mm.
9. Vienlaikus veikt ventilācijas kanālu revīziju, tīrīšanu, un ja nepieciešams, remontu.
10. Montējot iekārtas, ievērot izgatavotāja instrukcijas un norādījumus.
11. Pēc ēkas apsaimniekotāja pieprasījuma kāpņu telpu radiatorus var neuzstādīt.
12. Izvadot cauruļvadus caur ēkas konstrukcijām, tos ievietot čaulā un mezglu hermetizēt.

Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgla shēma



SIA "WS" Būvk.reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja, LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv			
AVK inženieris	R. Deģis		09.2011.
Izstrādāja	N. Biters		09.2011.

Pasūtītājs: SIA "Apsaimniekošanas serviss L"			Līgums Nr. WS-42-11
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Toma ielā 12/20, Liepājā: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa			
Rasējums: Dvieļu žāvētāja un radiatoru apsaistes shēmas. Dzīvokļa uzskaites mezgla principiālā shēma		Stadija: TSh	Lapa: AVK-6
Mērogs: bez mēroga	Reģ. Nr.49		Lapas izmērs: A3