


Caurulvada tēknes atzīme	4.38	4.25
Esošās zemes virsmas atzīme	5.37	5.44
Projektētās zemes virsmas atzīme	5.24	5.30
Caurules materiāls, izmērs mm		
Pamatne un apbērums		
Kritums %	2.0	
Garums, m	6.44	
Attālumī, m	6.44	
Akas Nr.:	G-17 Ø400/315/160	Esošā LK aka

Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas
caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)


Dabīga grunts



	4.54	4.43
	5.60	5.56
	5.40	5.56
Kritums %	2.0	
Garums, m	5.30	
Attālumī, m	5.30	
Akas Nr.:	G-18 Ø400/315/160	Esošā LK aka

Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas
caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)

Dabīga grunts



	4.65	4.55	3.82	4.32
	5.57	5.65	5.66	
	5.51	5.71	5.42	
Plastmasas PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule D160, stiprības klase T8 (SN8)				
Dabīga grunts				
Kritums %	2.0	2.0	25.00	
Garums, m	4.57	25.00		
Attālumī, m	4.57	25.00		
Akas Nr.:	G-19 Ø400/315/160	Esošā LK aka	G-20 Ø400/315/160	

- Piezīmes:
- Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu LKT-2 "Projektēto lietus ūdens kanalizācijas tīklu plāns" un rasējumu TS-L-11 "Teritorijas vertikālais plānojums (Silmnīcas iela 15)".
 - Neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoriem.

Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana				Pasūtījuma Nr.	004-17/TS
--	--	--	--	----------------	-----------

Silmnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā

Būvkomisanta reģistrācijas Nr.

2104-RA

Mērogs

Lapa

Lapas

Mv 1:100

LKT-10

Mh 1:500

SIA "IK projekts"

Dzintaru iela 8,

Liepāja LV-3401

Tālrunis: +371 63489238

info@ikprojekts.lv

